



ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Wiegand รุ่น 1002 กับ ชุด Access Control

- บอร์ด Wiegand 1002 เป็นบอร์ดที่ต่อได้ 1 ประตูๆ ละ 2 รีดเดอร์
- การต่อรีดเดอร์โดยใช้แหล่งจ่ายไฟแยก จำเป็นที่จะต้องพ่วงขา GND เข้าระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับบอร์ดด้วยเพื่อให้สัญญาณครบวงจร
- ควรคำนวณกระแสไฟระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับตัวโวลต์ไฟเพื่อป้องกันกรณีไฟไม่พอ

HIP GLOBAL CO.,LTD

Wiegand Controller Wiring Diagram