



<p>ตัวอย่างการเชื่อม Wiegand รุ่น 2002 กับ ชุด Access Control</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บอร์ด Wiegand 2002 เป็นบอร์ดที่ต่อได้ 2 ประตูละ 2 รีเลย์</li> <li>- ในกรณีที่หนึ่งบอร์ดต่อชุดล็อกมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปต้องใช้ Power Supply มาช่วยเพื่อให้กระแสไฟเพียงพอต่อโหลด</li> <li>- การต่อรีเลย์โดยให้แหล่งจ่ายไฟแยกจากกันที่จำเป็นต้องวาง GND เข้าระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับบอร์ดด้วยเพื่อให้สัญญาณครบวงจร</li> </ul>	<p>HIP GLOBAL CO.,LTD</p>	<p>Wiegand Controller Wiring Diagram</p>
--	---------------------------	--